

Bijlage wanneer is een brandmeld installatie verplicht

	Gebruiksoppervlakte	Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau		Omvang van de bewaking, volgens NEN 2535	Doormelding volgens NEN 2535	Certificaat als bedoeld in artikel 6.20, zesde lid
		Groter dan [m ²]	Hoger dan [m]			
1 Woonfunctie						
a Woonfunctie voor zorg						
1 Zorgclusterwoning voor zorg op afroep, in een woongebouw	-	-	Gedeeltelijk	-	-	-
2 Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg niet in een woongebouw	-	-	Volledig	-	-	-
3 Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg in een woongebouw	-	-	Gedeeltelijk	ja	ja	ja
4 Groepszorgwoning voor zorg op afspraak	-	-	Volledig	-	-	-
5 Groepszorgwoning voor zorg op afroep	-	-	Volledig	-	-	-
6 Groepszorgwoning voor 24-uurs zorg	-	-	Volledig	ja	ja	ja
7 Andere woonfunctie voor zorg	-	-	-	-	-	-
b Andere woonfunctie	-	-	-	-	-	-
2 Bijeenkomstfunctie						
a voor het aanschouwen van sport	-	-	-	-	-	-
b kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar	200	-	Volledig	-	-	-
	-	1,5	Volledig	ja	ja	ja
c Andere bijeenkomstfunctie	-	5	Gedeeltelijk	-	ja	ja
	-	50	Volledig	-	ja	ja
	500	-	Niet-automatisch	-	-	-
	1000	-	Gedeeltelijk	-	ja	ja
	5000	-	Volledig	-	ja	ja
3 Celfunctie	-	-	Volledig	ja	ja	ja
4 Gezondheidszorgfunctie						
a gezondheidszorgfunctie met bedgebied	-	-	Volledig	ja	ja	ja
b andere gezondheidszorgfunctie	-	20	Niet-automatisch	ja	-	-
	-	50	Gedeeltelijk	ja	ja	ja
	-	4,1	Niet-automatisch	-	-	-
	250	1,5	Niet-automatisch	-	-	-
	500	-	Niet-automatisch	-	-	-
5 Industriefunctie						
a lichte industriefunctie	-	-	-	-	-	-
b andere industriefunctie	-	20	Niet-automatisch	-	-	-
	750	4,1	Niet-automatisch	-	-	-
	1500	1,5	Niet-automatisch	-	-	-
	2500	-	Niet-automatisch	-	-	-
6 Kantoorfunctie						
	-	20	Niet-automatisch	-	-	-
	-	50	Gedeeltelijk	-	ja	ja
	500	4,1	Niet-automatisch	-	-	-
	750	1,5	Niet-automatisch	-	-	-
	1500	-	Niet-automatisch	-	-	-
7 Logiesfunctie						
a logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw	-	-	-	-	-	-
b logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw met 24 uurs bewaking	250	-	Volledig	-	ja	ja
c andere logiesfunctie	-	1,5	Volledig	ja	ja	ja

	Gebruiksoppervlakte	Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het meestniveau		Omvang van de bewaking, volgens NEN 2535	Doormelding volgens NEN 2535	Certificaat als bedoeld in artikel 6.20, zesde lid
		Groter dan [m ²]	Hoger dan [m]			
8 Onderwijsfunctie	-	4,1	Niet-automatisch	-	-	
	-	50	Gedeeltelijk	-	ja	
	250	1,5	Niet-automatisch	-	-	
	500	-	Niet-automatisch	-	-	
9 Sportfunctie	-	4,1	Niet-automatisch	-	-	
	-	50	Gedeeltelijk	-	ja	
	500	1,5	Niet-automatisch	-	-	
	1000	-	Niet-automatisch	-	-	
10 Winkelfunctie	-	4,1	Niet-automatisch	-	-	
	-	50	Volledig	-	ja	
	500	1,5	Niet-automatisch	-	-	
	1000	-	Niet-automatisch	-	-	
	5000	13	Gedeeltelijk	-	ja	
	10000	-	Gedeeltelijk	-	ja	
11 Overige gebruiksfunctie	a Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	-	1,5	Niet-automatisch	-	-
		1000	-	Volledig	-	-
		2500	-	Volledig	-	ja
	b Besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer	-	1,5	Niet-automatisch	-	-
		-	13	Gedeeltelijk	-	-
		1000	-	Niet-automatisch	-	-
		2500	-	Gedeeltelijk	-	ja
c Andere overige gebruiksfunctie	-	-	-	-	-	
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde	-	-	-	-	-	

RAAD

bouwadvies